

绝缘操作杆（接地棒和拉闸杆等）要求

有效绝缘部分长度不得小于下列值（DL 408-91 第 24 页）：

500 kV 绝缘部分长度不小于 4000mm，握手部分长度不小于 1400mm。

330 kV 绝缘部分长度不小于 3100mm，握手部分长度不小于 1100mm。

220 kV 绝缘部分长度不小于 2100mm，握手部分长度不小于 900mm。

110 kV 绝缘部分长度不小于 1300mm，握手部分长度不小于 700mm。

66 kV 绝缘部分长度不小于 1000mm，握手部分长度不小于 600mm。

35kV 绝缘部分长度不小于 900 mm，握手部分长度不小于 600mm。

10kV 绝缘部分长度不小于 700mm，握手部分长度不小于 300mm。